

РАЗРАБОТАНО

Заместитель Генерального директора -  
Главный инженер ОАО «НЦ ФСК ЕЭС»



Ю.А. Дементьев

« »

УТВЕРЖДАЮ

Первый заместитель Генерального ди-  
ректора по инвестиционной деятельно-  
сти ОАО «Россети»



Д.М. Беленький

2014 г.

**ПРОТОКОЛ № 17-99/14 от . 08 . июля . 2014 г.**

по продлению срока действия Заключения ОАО «ФСК ЕЭС» № 10-08 от  
24.07.2008.

Срок действия с . 08 . июля . 2014 г. по . 07 . июля . 2019 г.

### **ОБОРУДОВАНИЕ**

Маслонаполненные трансформаторы тока серии AGU на класс напряжения от 110 до 750 кВ, номинальные токи от 25 до 6000 А, токи термической стойкости до 50 кА, взрывобезопасный ток внутреннего дугового короткого замыкания 40 кА в течение 0,3 сек, климатического исполнения и категории размещения У1, УХЛ1.

### **ИЗГОТОВИТЕЛЬ**

Компания «KONČAR – Instrument Transformers Inc», г. Загреб, Хорватия.

### **СООТВЕТСТВУЕТ**

техническим требованиям ОАО «Россети»

### **РЕКОМЕНДУЕТСЯ**

для применения на объектах ОАО «Россети»

Запрещается передача и перепечатка и публикация материалов настоящего заключения  
без разрешения ОАО «Россети»