

УТВЕРЖДАЮ

Директор Департамента по работе
с производителями оборудования
ПАО «Россети»



О.Л. Биндар

«05» сентября 2016 г.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ АТТЕСТАЦИОННОЙ КОМИССИИ

№ 13-109/16

Срок действия с 05.09.2016 по 09.09.2021 г.

ОБОРУДОВАНИЕ

Комбинированные маслонаполненные трансформаторы тока и напряжения VAU-123, VAU-245, VAU-362 на классы напряжения 110, 220 и 330 кВ, номинальные токи от 30 до 4000 А, токи термической стойкости до 40 кА в течение 1 сек для VAU-123 и VAU-245, до 60 кА в течение 2 сек для VAU-362, взрывобезопасный ток внутреннего дугового короткого замыкания 40 кА в течение 0,3 сек, сейсмостойкость до 8 баллов по шкале MSK-64, климатического исполнения У и УХЛ, категории размещения 1

ЗАЯВИТЕЛЬ

Компания «KONČAR – Instrument Transformers Inc»

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

Компания «KONČAR – Instrument Transformers Inc»

СООТВЕТСТВУЕТ

техническим требованиям ПАО «Россети»

РЕКОМЕНДУЕТСЯ

для применения на объектах ДЗО ПАО «Россети»

Запрещается передача, перепечатка и публикация материалов настоящего Заключения без разрешения ПАО «Россети»