

УТВЕРЖДАЮ



Руководитель Дирекции
производственного контроля
ПАО «Россети»

А. Г. Картушин
_____ октября _____ 2022 г.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ АТТЕСТАЦИОННОЙ КОМИССИИ № 13 – 202/22

ОБОРУДОВАНИЕ

Индуктивные маслонаполненные трансформаторы напряжения типов VPU-123, VPU-245, VPU-362, VPU-525 (уровень изоляции «а»), на классы напряжения 110, 220, 330, 500 кВ, ток взрывобезопасности 40 кА (в течение 0,3 с), климатического исполнения У и УХЛ, категории размещения 1

ЗАЯВИТЕЛЬ

Компания «KONČAR – Instrument Transformers Inc» (г. Загреб, Хорватия)

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

Компания «KONČAR – Instrument Transformers Inc» (г. Загреб, Хорватия)

РЕКОМЕНДУЕТСЯ

для применения на:

ПП 500 кВ Козырево филиала ПАО «ФСК ЕЭС» - МЭС Урала;

ПП 500 кВ Химкомбинат филиала ПАО «ФСК ЕЭС» - МЭС Востока