

СИСТЕМА СЕРТИФИКАЦИИ ГОСТ Р  
ГОССТАНДАРТ РОССИИ



**СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ**

№ РОСС DE.MB03.B00545

Срок действия с 30.06.2008

по 30.06.2011

8067898

**ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ** регистрационный № РОСС RU.0001.11MB03  
ОАО «НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ ЦЕНТР ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ» (ФИЛИАЛ ОАО «НТЦ  
ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ» - НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ЦЕНТР ПО ИСПЫТАНИЮ  
ВЫСОКОВОЛЬТНОЙ АППАРАТУРЫ) ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ ВЫСОКОВОЛЬТНОЙ  
АППАРАТУРЫ 127566, г. Москва, Высоковольтный проезд, д.13, тел. 473-86-00, факс 234-71-07

**ПРОДУКЦИЯ** Разъединители горизонтально-поворотного типа серии DBF  
на номинальные напряжения 72,5-500 кВ, номинальные токи до 4000 А,  
токи термической стойкости до 63 кА (время протекания тока термической  
стойкости 1-3 сек), климатического исполнения ХЛ, категории размещения  
1 (с нижним значением температуры до минус 55<sup>0</sup> С) по приложению  
Каталог RUHRTAL, серийный выпуск  
**СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ**

код ОК 005 (ОКП):

34 1420

код ТН ВЭД России:

8535309000

по безопасности ГОСТ Р 52726-2007 пп.5.5.8, 5.10.8, 5.10.15, 5.10.17, п.6;  
ГОСТ 1516.3-96 п.4.14

**ИЗГОТОВИТЕЛЬ**

RUHRTAL Hochspannungsgeräte GmbH & Co. OHG  
Hohensteinstraße 16, D- 44866, Bochum, Germany  
Tel. +49(2327) 9960 fax: +49(2327) 996229

**СЕРТИФИКАТ ВЫДАН**

SIEMENS AG, PTD 332  
D 13629, Berlin, Nonnendammallee 104  
tel: 049 30 386 273 13, fax: 049 30 386 222 52

**НА ОСНОВАНИИ**

Протокол испытаний № 012- 126-2008 от 25.06.2008, ИЦ Филиала ОАО «НТЦ электроэнергетики»-  
НИЦ ВВА, 127566, г. Москва, Высоковольтный проезд, д.13, рег. № РОСС RU.0001.21MB06

**ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ**

Маркирование продукции знаком соответствия  
производится по ГОСТ Р 50 460-92. Место нанесения знака соответствия - на изделии и в  
сопроводительной документации. Схема сертификации 3



Руководитель органа

Эксперт

подпись

подпись

Е.Г. Григорьева

инициалы, фамилия

А.Г. Балашов

инициалы, фамилия

Сертификат имеет юридическую силу на всей территории Российской Федерации